

## ZUGANGSINFORMATIONEN FÜR ROLLSTUHLFAHRER UND MOBILITÄTSEINGESCHRÄNKTE

Die Zugangsinformationen (Mindestmaße und Hilfsmittel) für eine Einrichtung werden mit Piktogrammen angegeben.

Ein Piktogramm wird vergeben, wenn eine Einrichtung alle in dem Piktogramm angegebenen Maße vollständig oder zum größten Teil erfüllt.

Im Text unter dem Piktogramm werden die Maße aufgeführt, die von den angegebenen Maßen im Piktogramm abweichen.

Alle anderen Maße, die nicht im Text ausgewiesen sind, werden in der Einrichtung erreicht.

Geringfügige Abweichungen der angegebenen Bewegungsflächen (z. B. 140x150 cm statt 150x150 cm) werden ausgewiesen. Auf eventuelle Barrieren in einer Einrichtung, wie z. B. Stufen zum Hotelrestaurant, wird im Text hingewiesen. Das Rollstuhlfahrer-WC-Piktogramm bei Unterkünften beschreibt das öffentliche Rollstuhlfahrer-WC.

Die hier verwendeten Piktogramme dienen zur visuellen Darstellung der detaillierten Zugangsinformationen. Sie sind keine Bewertung der Zugänglichkeit einer Einrichtung. Die ausführlichen Zugangsinformationen in den einzelnen Bereichen einer Einrichtung erschließen sich immer aus dem Piktogramm und den dazugehörigen Texteinträgen.

### Parken



ausgewiesener Behindertenparkplatz vorhanden

### Eingang in die Einrichtung/ Wege innerhalb der Einrichtung

Rampen mit > 6 % Steigung werden im Text ausgewiesen



Türbreite min. 90 cm  
Zugänge stufenlos (max. 3 cm) oder Rampe



Türbreite min. 80 cm  
Zugänge stufenlos (max. 3 cm) oder Rampe



Türbreite min. 70 cm  
Zugänge über max. eine Stufe oder Rampe

### Aufzug

Bedienelemente in einer Höhe > 115 cm werden im Text ausgewiesen



Türbreite min. 90 cm  
Zugang stufenlos (max. 3 cm) oder Rampe  
Aufzugsgrundfläche min. 110x140 cm



Türbreite min. 80 cm  
Zugang stufenlos (max. 3 cm) oder Rampe  
Aufzugsgrundfläche min. 90x120 cm



Türbreite min. 70 cm  
Zugang stufenlos (max. 3 cm) oder Rampe  
Aufzugsgrundfläche min. 80x110 cm

### Rollstuhlfahrer-WC



Türbreite min. 90 cm  
Zugang stufenlos (max. 3 cm) oder Rampe  
Bewegungsfläche vor dem WC-Becken min. 150x150 cm  
Platz links oder rechts neben dem WC-Becken min. 90 cm  
Klappbare Haltegriffe am WC-Becken vorhanden



Türbreite min. 80 cm  
Zugang stufenlos (max. 3 cm) oder Rampe  
Bewegungsfläche vor dem WC-Becken min. 130x130 cm  
Platz links oder rechts neben dem WC-Becken min. 80 cm  
Klappbare Haltegriffe am WC-Becken vorhanden



Türbreite min. 70 cm  
Zugang stufenlos (max. 3 cm) oder Rampe  
Bewegungsfläche vor dem WC-Becken min. 120x120 cm  
Platz links oder rechts neben dem WC-Becken min. 70 cm  
Klappbare Haltegriffe am WC-Becken vorhanden

### Rollstuhlfahrerzimmer in Beherbergungsstätten



Türbreite min. 90 cm, Zugang stufenlos (max. 3 cm) oder Rampe  
Platz links oder rechts neben dem Bett min. 110 cm  
Bewegungsfläche vor der Sanitärraumtür min. 150x150 cm



Türbreite min. 80 cm, Zugang stufenlos (max. 3 cm) oder Rampe  
Platz links oder rechts neben dem Bett min. 100 cm  
Bewegungsfläche vor der Sanitärraumtür min. 130x130 cm



Türbreite min. 70 cm, Zugang stufenlos (max. 3 cm) oder Rampe  
Platz links oder rechts neben dem Bett min. 90 cm  
Bewegungsfläche vor der Sanitärraumtür min. 120x120 cm

### Sanitäre Einrichtungen für Rollstuhlfahrer in Beherbergungsstätten/ Schwimmbädern/Sportstätten



Türbreite min. 90 cm, Zugang stufenlos (max. 3 cm) oder Rampe  
Bewegungsfläche im Sanitärraum min. 150x150 cm  
Waschbecken unterfahrbar

WC: Bewegungsfläche vor dem WC-Becken min. 150x150 cm  
Platz links oder rechts neben dem WC-Becken min. 90 cm  
Klappbare Haltegriffe am WC-Becken vorhanden

Dusche: Duschbereich stufenlos, Duschfläche min. 130x130 cm  
Haltegriffe und Duschsitz oder Duschocker vorhanden



Türbreite min. 80 cm, Zugang stufenlos (max. 3 cm) oder Rampe  
Bewegungsfläche im Sanitärraum min. 130x130 cm  
Waschbecken unterfahrbar

WC: Bewegungsfläche vor dem WC-Becken min. 130x130 cm  
Platz links oder rechts neben dem WC-Becken min. 80 cm  
Klappbare Haltegriffe am WC-Becken vorhanden

Dusche: Duschbereich stufenlos, Duschfläche min. 120x120 cm  
Haltegriffe und Duschsitz oder Duschocker vorhanden



Türbreite min. 70 cm, Zugang stufenlos (max. 3 cm) oder Rampe  
Bewegungsfläche im Sanitärraum min. 120x120 cm  
Waschbecken unterfahrbar

WC: Bewegungsfläche vor dem WC-Becken min. 120x120 cm  
Platz links oder rechts neben dem WC-Becken min. 70 cm  
Klappbare Haltegriffe am WC-Becken vorhanden

Dusche: Duschbereich stufenlos, Duschfläche min. 110x110 cm  
Haltegriffe und Duschsitz oder Duschocker vorhanden

### Schwimmbäder



Lifter oder Rampe am Schwimmbecken vorhanden

Umkleidefläche min. 150x150 cm  
Sitzgelegenheit in Umkleide vorhanden  
Sanitäre Einrichtungen und Rollstuhlfahrer-WC vorhanden



Umkleidefläche min. 130x130 cm  
Sitzgelegenheit in Umkleide vorhanden  
Sanitäre Einrichtungen und Rollstuhlfahrer-WC vorhanden

### Zusätzliche Hilfen/Angebote



Hilfen/Angebote für blinde und sehbehinderte Menschen



Hilfen/Angebote für gehörlose und hörbehinderte Menschen



Hilfen/Angebote für lern- und geistig behinderte Menschen

Die vorhandenen Hilfen/Angebote werden im Text erläutert.

### Gruppenunterkunft



Beherbergungsbetrieb mit 4 oder mehr Rollstuhlfahrerzimmern